

АКТ

Совместной проверки и обследования технического состояния объекта

«24» 01 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Совместной комиссией УМВД России по Невскому району г.СПб, ОВО по Невскому району г. СПб - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» и филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по г.СПб и ЛО:

Представитель ОООП УМВД Аноке Ю.Т.

Представитель УУП УМВД Мамкина МА

Представитель ОВО Шинкарев А.В.

Представитель филиала _____

В присутствии предст.х/о(председателя УИК) нач.хоз.отдела Серов М.И.

Проведены проверка и обследование технического состояния объекта (УИК №) _____

Мамкинское территориальное отделение (УИК 1579)

Адрес: г. СПб ул. Бабушкина д. 119 тел. 362-40-78

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО

1. Акт составлен в целях обеспечения правопорядка и безопасности, недопущения диверсионно-террористических, экстремистских акций и провокаций на территории СПб и ЛО в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, а также в соответствии с указанием ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» от 28.12.2017 №322/28/6098 «О подготовке и проведения выборов Президента Российской Федерации»:

2. Вид охраны отсутствует

3. Наличие средств сигнализации ТС-РОТ ; ТС-ГМУ ; ОС - на вахту

4. Наличие видеонаблюдения в наличии работоспособно 22-внешние 10-внутренние

5. Наличие СКУД в наличии, работоспособно. (2 турникета; домофон.)

6. Общая характеристика и техническое состояние объекта:

6.1. Тип здания (конфигурация и этажность): П-образное, камитальное, типовое, отдельстоящее, 4-этажное.

6.2. Количество и расположение входов в здание (помещение УИК): 1 Главный вход со стороны Бабушкина 1 запасной

6.3. Прилегающая территория (границы здания, территории): ограждение отсутствует (ограждение только внутренней территории), освещение в ночное время в наличии, работоспособно

6.4. Наличие поста физ.охраны (сторожа, вахтера): Вахтер - день ; Вахтер - ночь.

СПб ГБПОУ «НМТ»

Вх. № 98

от «24», 01 2018 г.

7. Перечень мероприятий по усилению инженерно-технической укреплённости объекта (помещений):

7.1. Оборудовать главный вход в здание объекта стационарными рамками металлодетекторов и газоанализаторами;

7.2. Обеспечить сотрудников частных охранных организаций, ДНД, сторожей, вахтеров, осуществляющих охрану объекта, ручными досмотровыми средствами и обеспечить физический пост квалифицированной охраны;

7.3. Оборудовать предполагаемое помещение и сейф предназначенный для хранения избирательной документации средствами охранной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО»;

7.4. Оборудовать объект тревожной сигнализацией с использованием носимых радио кнопок с датчиками падения и полным комплексом специальных технических средств тревожной сигнализации, выдающих сигнал тревога независимо от действий персонала;

7.5. Предоставить протоколы экспертной оценки технической укреплённости и (или) сертификаты соответствия и паспорта на ограждающие конструкции (стенные панели);




7.6. Дополнительно для обеспечения безопасности представителей участковых избирательных комиссий, обеспечить носимыми радио-кнопками тревожной сигнализации с датчиком падения с выводом на ПЦО ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО»;

7.7. Установить систему видеонаблюдения с регистрацией событий в помещениях предназначенных для хранения избирательной документации и местах проведения выборов;

7.8. Установить пост физической охраны филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по г.СПб и ЛО (тел.700-69-21) или полиции МВД РФ (тел.573-57-15);

7.9. Оборудовать объект системой контроля доступа.

ПОДПИСИ лиц участвовавших в обследовании:

 (Шадринов А.В.)
 (Малинина)
 (Миске О.Г.)

С актом обследования технического состояния объекта ознакомлен, экземпляр акта получил:



 (Серов М.Н.)